

ここが聞きたい

# ずばり村政を問う！

一般質問は会議録に基づき、議会広報特別委員会で編集し、掲載しています。詳細は会議録の閲覧ができます。

古庄 正治 議員



**Q** 庁舎一元化の早急な決断を！

庁舎の一元化について庁舎整備特別委員会並びに議会全会一致により提言し、その後村長より回答を頂き約1年が過ぎようとしている。久木野

庁舎の強度調査の結果をみても予想以上に良好であると聞いており、南阿蘇村が本場の一つの村になり、南阿蘇村発展の拠点にして頂きたいと思いは、是非久木野庁舎を利用した統合庁舎建設の早急な決断をお願いしたいと思うので村長の考えを伺いたい。

**A** 6月議会には結論を出したい

**村長** 総合的に結果を見ると問題ないとのこと、費用的に考えるとずいぶん安く一元化が図られる。現在座談会を進めており終了したら今提言をいただきたいことを第一に、村民の皆さん方

がどう感じておられるのか。合併して6年経過しているので、今一度整理してしっかりとした案を持つて議会で協議いただきたいと考えている。合併協議会で合意した事項であるので、これを変えらるるとすれば十分な理由と説明がもちろん必要である。一番私が大きな問題と考えていることは、新しい庁舎を造るということですので1億円を超える金額が執行されていること。議員の質問のように私としても1日も早い統合を図りたいという気持ちであり、いろんな条件を整備し、6月議会には執行部として結論を出して相談していきたいと考えている。

◎検査結果報告 総務課長  
久木野庁舎は建築基準法改正後の昭和58年に建設され、法的には耐震強度をクリアしている。ひび割れの調査では梁、大梁、柱など大きな割れはなく、コンクリートコアの強度試験も壁、柱ともに良好である。

ほかに中性化、さびの進行状況、不動沈下調査とも良好であるとの結果が出ている。なお、設備工事、給排水設備電気配線等については建築後27年経過しており、現在調査中である。