

水質検査(試験)結果書

第 B2501272-001 号
令和7年9月29日

南阿蘇村長 太田 吉浩 様

〒862-0924 熊本市中央区帯山14-17-1 TEL(096)355-1227
株式会社 再春館安心安全研究所
所長 岡村 宗 敏



令和7年9月22日 受付の試料についての検査した結果は下記の通りです。

| | | | |
|-------|------------------|-------|-------------------|
| 試料名 | 井手口簡易水道 | | |
| 採取場所 | 井手口配水区 (深 1本) | | |
| 天候 | 前日:曇 | 当日:曇 | 遊離残留塩素 (mg/L) 0.2 |
| 採取年月日 | 令和7年9月22日 | 13:30 | 気温(℃) 23 水温(℃) 18 |
| 採取者 | 南波 (所属) | | |

【検査結果】

| No | 項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No | 項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|------|-----------------------|----------|--------|-------------|----|----|------|----|-----|
| 0001 | 一般細菌 | 0 | CFU/ml | 100CFU/ml以下 | | | | | |
| 0002 | 大腸菌 | 不検出 | - | 検出されないこと | | | | | |
| 0010 | シアン化物イオン及び酸化シアン | 0.001 未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | | | | |
| 0021 | 塩素酸 | 0.06 未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | | | | | |
| 0022 | クロロ酢酸 | 0.002 未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | | | | | |
| 0023 | クロロホルム | 0.006 未満 | mg/L | 0.06mg/L以下 | | | | | |
| 0024 | ジクロロ酢酸 | 0.003 未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | | | | | |
| 0025 | ジブromクロロメタン | 0.01 未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 | | | | | |
| 0026 | 臭素酸 | 0.001 未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | | | | |
| 0027 | 総トリハロメタン | 0.01 未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 | | | | | |
| 0028 | トリクロロ酢酸 | 0.003 未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | | | | | |
| 0029 | ブromジクロロメタン | 0.003 未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | | | | | |
| 0030 | ブromホルム | 0.009 未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 | | | | | |
| 0031 | ホルムアルデヒド | 0.008 未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 | | | | | |
| 0038 | 塩化物イオン | 2.5 | mg/L | 200mg/L以下 | | | | | |
| 0040 | 蒸発残留物 | 106 | mg/L | 500mg/L以下 | | | | | |
| 0044 | 非イオン界面活性剤 | 0.005 未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | | | | | |
| 0046 | 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 未満 | mg/L | 3mg/L以下 | | | | | |
| 0047 | pH値 | 7.3 | - | 5.8以上8.6以下 | | | | | |
| 0048 | 味 | 異常なし | - | 異常でないこと | | | | | |
| 0049 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと | | | | | |
| 0050 | 色度 | 0.5 未満 | 度 | 5度以下 | | | | | |
| 0051 | 濁度 | 0.1 未満 | 度 | 2度以下 | | | | | |
| | 以下余白 | | | | | | | | |

検査期日 令和7年9月22日 ~ 令和7年9月29日 検査部門管理者 熊谷 友宏

| | | | |
|----|-------------------|----|---------------------------|
| 判定 | 上記検査項目は水質基準に適合する。 | 備考 | 試験方法:平成15年7月22日厚労省告示第261号 |
|----|-------------------|----|---------------------------|

水道法第20条第3項登録検査機関 第247号
建築物衛生法第12条登録検査機関 熊市保24水第1号(飲料水検査)